

Wasserbefund der Marktgemeinde Burgschleinitz-Kühnring

Die Marktgemeinde Burgschleinitz-Kühnring lässt halbjährlich über das WSB Labor-GmbH (Krems) die Wasserqualität sämtlicher Brunnen, Hochbehälter und Transportleitungen sowie die Ortsnetze untersuchen.

Am **08.07.2025** wurde eine Trinkwasseruntersuchung durch die Fa. WSB Labor-GmbH durchgeführt und ergab nachstehenden Befund:
Das Wasser der WVA Burgschleinitz-Kühnring entspricht den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Das sind die Ergebnisse der **letzten Wasseruntersuchung (08.07.2025)**, die eine gute Wasserqualität unseres Trinkwassers dokumentieren:

Nitrat als NO ₃ in mg/l	21	Magnesium in mg/l	25
pH-Wert	7,5	Natrium in mg/l	21
Gesamthärte in °dH	19,8	Kalium in mg/l	5,4
Carbonathärte in °dH	13,1	Chlorid in mg/l	70
Calcium in mg/l	100	Sulfat in mg/l	79

Ergebnis der Untersuchung auf **Pestizide**, relevante und nichtrelevante Metaboliten gemäß Anhang I, Teil B, der Trinkwasserverordnung (BGBl. II 304/2001 i.d.g.F.):

WERTE vom Wasserbefund Jänner 2025:

Die Untersuchung auf **Chloridazon-Desphenyl** ergab einen Gehalt von **0,140 µg/l** und liegt somit unter dem Aktionswert von 3,0 µg/l
gemäß Erlass BMG-75210/0010-II/B/13/2010 des Bundesministeriums für Gesundheit vom 26.11.2010 i.d.g.F.

Die Untersuchung auf **Chloridazon-Methyldesphenyl** ergab einen Gehalt von **0,025 µg/l** und liegt somit unter dem Aktionswert von 3,0 µg/l
gemäß Erlass BMG-75210/0010-II/B/13/2010 des Bundesministeriums für Gesundheit vom 26.11.2010 i.d.g.F.

Die Untersuchung auf **Metazachlor-Sulfonsäure (BH-479-8)** ergab einen Gehalt von **0,200 µg/l** und liegt somit unter dem Aktionswert von 3,0 µg/l
gemäß Erlass BMG-75210/0010-II/B/13/2010 des Bundesministeriums für Gesundheit vom 26.11.2010 i.d.g.F.

Die Untersuchung auf **Metazachlor-Säure (BH-479-4)** ergab einen Gehalt von **0,026 µg/l** und liegt somit unter dem Aktionswert von 3,0 µg/l
gemäß Erlass BMG-75210/0010-II/B/13/2010 des Bundesministeriums für Gesundheit vom 26.11.2010 i.d.g.F.

Die Werte sind nur ein Auszug des aktuellen Wasserbefundes der WVA Burgschleinitz-Kühnring.
Der gesamte Bericht kann jederzeit am Gemeindeamt eingesehen werden.



Der Bürgermeister:
[Signature]
Andreas Boigenfürst

