Wasserbefund der Marktgemeinde Burgschleinitz-Kühnring

Die Marktgemeinde Burgschleinitz-Kühnring lässt halbjährlich über das WSB Labor-GmbH (Krems)
die Wasserqualität sämtlicher Brunnen, Hochbehälter und Transportleitungen sowie die Ortsnetze untersuchen.
Am **11. u. 12.08.2026** wurde eine Trinkwasseruntersuchung durch die Fa. WSB Labor-GmbH durchgeführt und ergab nachstehenden Befund:
Das Wasser der WVA Burgschleinitz-Kühnring enspricht den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften
und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Das sind die Ergebnisse der letzten Wasseruntersuchung, die eine gute Wasserqualität unseres Trinkwassers dokumentieren:

Nitrat als NO3 in mg/l	**16**	**Magnesium in mg/l**	**26**
pH-Wert	**7,5**	**Natrium in mg/l**	**23**
Gesamthärte in °dH	**21,2**	**Kalium in mg/l**	**5,9**
Carbonathärte in °dH	**12,9**	**Chlorid in mg/l**	**79**
Calcium in mg/l	**110**	**Sulfat in mg/l**	**77**

Ergebnis der Untersuchung auf **Pestizide**, relevante und nichtrelevante Metaboliten gemäß Anhang I, Teil B, der Trinkwasserverordnung (BGBl. II 304/2001 i.d.g.F.):

Die Untersuchung auf **Chloridazon-Desphenyl** ergab einen Gehalt von **0,025 µg/l** und liegt somit unter dem Aktionswert von 3,0 µg/l
gemäß Erlass BMG-75210/0010-II/B/13/2010 des Bundesministeriums für Gesundheit vom 26.11.2010 i.d.g.F.
Die Untersuchung auf **Chloridazon-Methyldesphenyl** ergab einen Gehalt von < **0,01 µg/l** und liegt somit unter dem Aktionswert von 3,0 µg/l
gemäß Erlass BMG-75210/0010-II/B/13/2010 des Bundesministeriums für Gesundheit vom 26.11.2010 i.d.g.F.
Die Untersuchung auf **Metazachlor-Sulfonsäure** (BH-479-8) ergab einen Gehalt von **0,071 µg/l** und liegt somit unter dem Aktionswert von 3,0 µg/l
gemäß Erlass BMG-75210/0010-II/B/13/2010 des Bundesministeriums für Gesundheit vom 26.11.2010 i.d.g.F.
Die Untersuchung auf **Metazachlor-Säure** (BH-479-4) ergab einen Gehalt von **0,025 µg/l** und liegt somit unter dem Aktionswert von 3,0 µg/l
gemäß Erlass BMG-75210/0010-II/B/13/2010 des Bundesministeriums für Gesundheit vom 26.11.2010 i.d.g.F.

Die Werte sind nur ein Auszug des aktuellen Wasserbefundes der WVA Burgschleinitz-Kühnring.
Der gesamte Bericht kann jederzeit am Gemeindeamt eingesehen werden.

Marktgemeinde Burgschleinitz-Kühnring Pol. Bez. Horn

Der Bürgermeister:

Andreas Boigenfürst

MARKTGEMEINDE BURGSCHLEINITZ - KÜHNRING